



Certificat

Certificate

RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA
Hose reels – Hose stations with
additive systems – Semi-rigid hoses
for hose reels

Maintien N°RG/02-1 du 1/01/2023
Continued entitlement N°RG/02-1 from 1/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2025

EUROFEU

12, rue Albert Rémy - - 28250 SENONCHES

N° titulaire / Holder: RG-1
Première admission / First admission: 12/10/2018

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés.

Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Fire fighting hose reels - Semi-rigid hoses for fire fighting hose reels certification scheme.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Fire fighting hose reels - Semi-rigid hoses for fire fighting hose reels certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Type (Fixe/Pivotant)	Type (Fixed/Swinging)
Montage en armoire (Oui/Non)	Cabinet (Yes/No)
Couleur/matière (Rouge/Inox)	Color/material (Red/Inox)
Peut être installé conformément à la norme NF S62-201	Can be installed in accordance with the standard NF S62-201
Peut être maintenu conformément aux dispositions des normes NF EN 671-3 et NF S62-201 par un personnel compétent	Can be maintained in accordance with standards EN 671-3 and NF S62-201 by competent staff
Équipé d'un tuyau semi-rigide certifié NF et conforme à la norme NF EN 694	Equipped with a NF certified semi-rigid hose which complies with the standard NF EN 694
Diamètre nominal	Nominal bore

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2025** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés.

This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2025 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Fire fighting hose reels - Semi-rigid hoses for fire fighting hose reels certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA
Hose reels – Hose stations with additive
systems – Semi-rigid hoses for hose
reels

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Maintien N°RG/02-1 du 1/01/2023

Continued entitlement N°RG/02-1 from 1/01/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2025

EUROFEU

12, rue Albert Rémy - 28250 SENONCHES

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Gamme/Product range	RIA
Marque commerciale/Trademark	EUROFEU
Référence commerciale/Product name	ERF3330P
Type	PIVOTANT
Diamètre Nominal/Nominal diameter	33
Longueur max de tuyau (m)/ Maximum hose length (m)	30
Type de diffuseur / Type of nozzle	DMFA, DMFB
Appairage diamètre nominal du RIA/ Diamètre de l'orifice du robinet diffuseur Matching of nominal diameter of the hose reel/Diameter of the shut-off nozzle	33/12 nm
Tuyau semi rigide certifié NF sous le N°/Semi-rigid hose certified NF under N°	N° 05/01
Référence Tuyau/Reference of the hose	HR01-03-01
Matériaux du tuyau/Material of the hose	Plastiques
Robinet d'arrêt/Inlet stop valve	Robinet à ouverture progressive à volant
Inox	non
Montage en armoire /Cabinet fitting	non
Norme/Standard	NF EN 671-1 (juin 2012)

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 671-1 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (UE) N°305/2011. Ce certificat n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés. Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.

Compliance with Annex ZA of the NF EN 671-1 standard is certified by the CE marking on the product according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011. This certificate does not engage AFNOR Certification about the regulatory compliance of the installation in which the materials object of this certificate will be used. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.



RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA
Hose reels – Hose stations with additive
systems – Semi-rigid hoses for hose
reels

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Maintien N°RG/02-1 du 1/01/2023

Continued entitlement N°RG/02-1 from 1/01/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2025

EUROFEU

12, rue Albert Rémy - 28250 SENONCHES

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Gamme/Product range	RIA
Marque commerciale/Trademark	EUROFEU
Référence commerciale/Product name	ERF2520P (pour longueur tuyau 20m) ERF2530P (pour longueur tuyau 30m)
Type	PIVOTANT
Diamètre Nominal/Nominal diameter	25
Longueur max de tuyau (m)/ Maximum hose length (m)	30
Type de diffuseur /Type of nozzle	DMFA
Appairage diamètre nominal du RIA/ Diamètre de l'orifice du robinet diffuseur Matching of nominal diameter of the hose reel/Diameter of the shut-off nozzle	25/8 mm
Tuyau semi rigide certifié NF sous le N°/Semi-rigid hose certified NF under N°	N°05/01
Référence Tuyau/Reference of the hose	HR01-02-01
Matériaux du tuyau/Material of the hose	Plastiques
Robinet d'arrêt/Inlet stop valve	Robinet à ouverture progressive à volant
Inox	Non
Montage en armoire /Cabinet fitting	Non
Norme/Standard	NF EN 671-1 (juin 2012)

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 671-1 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (UE) N°305/2011. Ce certificat n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés. Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.

Compliance with Annex ZA of the NF EN 671-1 standard is certified by the CE marking on the product according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011. This certificate does not engage AFNOR Certification about the regulatory compliance of the installation in which the materials object of this certificate will be used. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.