

PERFORMANCES

25 L EPA A-B

50 L EPA A-B

50 L EPA + AG  A-IVB

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classes A (bois, papiers, ...) et B (essence, fioul, ...) de l'industrie et des zones de parking (selon le modèle). Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

FABRICATION :

- Sérigraphie de couleur bleu pour une identification immédiate de l'agent extincteur,
- Traitement anti corrosion et anti-UV : tête cathodique, peinture polyester et écrou de tête en acier zingué,
- Maintien de la bouteille de chasse grâce à un collier de serrage,
- Bouteille de chasse protégée par le design du berceau et le tuyau,
- Tuyau semi-rigide renforcé. Ressort évitant la déformation et l'écrasement,
- Patte pour éviter la corrosion.

MANIABILITÉ-CONFORT :

- Berceau conçu selon les normes des chariots de manipulation,
- Axe des roues (590-600mm) conçu pour circuler entre les portes, selon norme NF P20 - 101,
- Berceau incliné permettant de basculer et manipuler facilement l'appareil,
- Diffuseur ergonomique pour une prise en main facilitée et une précision accrue,
- Maintien du tuyau par les accroches latérales,
- Tuyau grande longueur (5m) monté en série pour plus de liberté de mouvement,
- Portée verticale de 7 mètres.

MAINTENANCE :

- Accessibilité de la bouteille de chasse très facile.

PERFORMANCES :

- Pour une intervention rapide, vanne à levier basculant accessible immédiatement,
- Parmi les foyers les plus performants du marché.

Eurofeu maîtrise le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa dénaturation..



0029

Site de production
Senonches (27)

Conception, fabrication, vente, négoce de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formation incendie

Les + produits

**IDENTIFICATION IMMÉDIATE DE
L'AGENT EXTINCTEUR,**

Votre contact


PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Roue diamètre 300
- 2 Berceau de manœuvre
- 3 Calotte
- 4 Collier bouteille de chasse
- 5 Écrou M10
- 6 Cache Soufflette Bleu
- 7 Embout enveloppant
- 8 Écrou borgne M10x1,5
- 9 Lance
- 10 Joint plat CO2
- 11 Scellé
- 13 Goupille sécurité
- 14 Tube plongeur
- 15 Joint de tête
- 16 Adhésif
- 17 Tête obturatrice
- 18 Pulvérisateur
- 19 Bouteille de chasse avec scellé
- 20 Flexible CO2
- 22 Réduction M/F
- 23 Soupape de sécurité
- 24 Passe fil caoutchouc

50 L		25 L		
A001747				
A024678				
A024652				
A024769				
A025364				
A021864				
A001266				
A001683				
A000929				
A001228				
A001726				
A001195				
A022293		A022294		
A002405				
A026351	A026352	A026277	A026350	A026362
A023362		A023363		
A030699				
A024418		A024417		
A025780				
A012246				
A001060				
A031648				



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	50L EAU	50L EAU + ADDITIF	50L EAU + ADDITIF + ANTIGEL 	25L EAU + ADDITIF
Certification	-	-	EN 1866-1	-
Numéro de certification NF	-	-	-	-
Référence STOPFEU	A031895	A031892	A031890	A031903
Capacité en charge	50 L	50 L	50 L	25 L
Agent extincteur	50 L Eau	49 L Eau + 1 L Additif SC6 ou BSX233	35 L Eau + 1 L Additif SC6 + 14 L Antigél	24,5 L Eau + 0,5 L Additif SC6 ou BSX233
Foyers	A	A-B	A-IVB	A-B
Poids en ordre de marche	94 Kg			59 Kg
Hauteur	1101 mm			981 Kg
Largeur hors tout	558 mm			
Diamètre	350 mm			
Agent propulseur	0,6 kg CO ₂			
Température d'utilisation	+5°C +60°C	+5°C +60°C	-10°C +60°C	
Temps de fonctionnement	Environ 3 minutes			Environ 2 minutes
Robinet d'arrêt	Lance 5 m + soufflette pistolet			
Distance d'attaque	10 à 1 m			
Palettisation	700 mm x 680 mm			

Votre contact

eurofeu.fr





**Extincteurs
Extinguishers**

Certificat

Certificate

Admission N°EA50 261 963 A0 du 15/03/2023

Admission N°EA50 261 963 A0 from 15/03/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2026

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES

N° titulaire / Holder: 65

Site de production / Production site: SENONCHES

Première admission / First admission: 24/11/2022

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



**Extincteurs
Extinguishers**

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Admission N°EA50 261 963 A0 du 15/03/2023
Appendix of the decision of: Admission N°EA50 261 963 A0 from 15/03/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2026

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	STOPFEU II
Marque commerciale / Trademark	AFREX, AREX, EUROFEU, SPIT, BIOVERSAL, PERFEX, EXPER, EXPER +, LITH EX, ISOGARD
Référence commerciale / Product name	STOPFEU II 50 EPA + AG
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Eau pulvérisée avec Additif
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	CO2
Masse ou Volume / Mass or Volume	50 l
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	Eau + additif
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	SC6 - prémélange NORGEL - prémélange
Foyers types / Fire rating achieved	A IVB
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-10°C +60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	232 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	Non
Mise en Pression / Pressurization	BA 600 g
Norme / Standard	NF EN 1866-1 (novembre 2007)
Rapport d'essai / Test Report	G.L.210011 du 15/03/2022 GL 21 0012 Rév A du 23/03/2023
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	Non
Essais diélectrique / Dielectric test	Non
Portée moyenne / Average range (option)	Non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2