

PERFORMANCES

6 Kg	34A-233B-C
9 Kg	43A-233B-C
6 Kg	113B-C
9 Kg	233B-C

La gamme d'extincteurs EUROFEU à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.

SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes de 3 à 4 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint et poignée pistolet,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Les + produits

Personnalisation des caches et sérigraphie (en option),

Agent extincteur identifiable par la couleur de la poignée et diffuseur,

Large déclinaison de la gamme.

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée (sans cartouche)
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur
- 5 Cartouche CO₂ 120 g
- 6 Poignée jaune
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14 Joint de buse
- 15 Joint de lance
- 16 Goupille d'articulation

6 kg	9 kg
A014108	A014110
A001683	
A012823	
A021871	
A001345	
A013666	
A014992	
A013623	
A000553	
A001726	
A014079	A014080
A021888	
A001371	
A012869	
A012870	
A014054	



Options

- 17 Cache soufflette jaune
- 18 Support transport
- 19 Socle embase jaune
- 20 Enjoliveur jaune

A021865	
A000495	A000506
A021859	A021862
A021847	

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	6kg ABC	9KG ABC	6KG BC	9KG BC
Référence EUROTOP	A014502	A014501		
Référence EUROTECH	A013895	A013911	A017171	A017172
Capacité en charge	6 kg	9 kg	6 kg	9 kg
Agent extincteur	Poudre ABC 40		Poudre BC/BC Powder BIEX-ONF	
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C	113B-C	233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,2 kg	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur	465 mm	560 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g		Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C		-20°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes	12,24 secondes	18,5 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

Votre contact



**Extincteurs
Extinguishers**

Certificat

Certificate

Reconduction N°EP6 130 589 A0 du 1/01/2024
Renewal N°EP6 130 589 A0 from 1/01/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

N° titulaire / Holder: 65

Site de production / Production site: SENONCHES

Première admission / First admission: 30/03/2009

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2028** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.

*This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until **31/12/2028** subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme.*



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



**Extincteurs
Extinguishers**

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N°EP6 130 589 A0 du 1/01/2024

Appendix of the decision of: Renewal N°EP6 130 589 A0 from 1/01/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	STANDARD
Marque commerciale / Trademark	AFREX, AREX, EUROFEU, SPIT, BIOVERSAL, PERFEX, EXPER, EXPER +, LITH EX, ISOGARD
Référence commerciale / Product name	GSP006 ABC
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Poudre ABC
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	CO2
Masse ou Volume / Mass or Volume	6 kg
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	ABC 40 / P1124
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	-
Foyers types / Fire rating achieved	34A - 233B - C
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-30°C +60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	18,2 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	oui
Mise en Pression / Pressurization	BA 120 g
Norme / Standard	NF EN 3-7+A1(février 2008)
Rapport d'essai / Test Report	EN 10505 du 02/10/2008 EN 10505-1 du 29/01/2009 EH 08 1203 1070 du 16/12/2008 EA 10 1004 1060 du 26/10/2010 EH 08 1203 1070-1 du 27/02/2013 EA 13 0901 1060 du 23/09/2013 EA 15 09 01 1060 du 02/09/2015 EN 11824 du 5/03/2018
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	oui
Essais diélectrique / Dielectric test	oui
Portée moyenne / Average range (option)	non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2



Extincteurs
Extinguishers

Certificat

Certificate

Reconduction N°EP9 130 583 A0 du 1/01/2024
Renewal N°EP9 130 583 A0 from 1/01/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

N° titulaire / Holder: 65

Site de production / Production site: SENONCHES

Première admission / First admission: 05/01/2009

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2028** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.

*This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until **31/12/2028** subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme.*



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



**Extincteurs
Extinguishers**

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N°EP9 130 583 A0 du 1/01/2024
Appendix of the decision of: Renewal N°EP9 130 583 A0 from 1/01/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	STANDARD
Marque commerciale / Trademark	AFREX, AREX, EUROFEU, SPIT, BIOVERSAL, PERFEX, EXPER, EXPER +, LITH EX, ISOGARD
Référence commerciale / Product name	GS009 ABC
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Poudre ABC
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	CO2
Masse ou Volume / Mass or Volume	9 kg
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	ABC 40 / P1124
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	-
Foyers types / Fire rating achieved	43A - 233B - C
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-30°C +60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	27,23 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	oui
Mise en Pression / Pressurization	BA 120 g
Norme / Standard	NF EN 3-7+A1(février 2008)
Rapport d'essai / Test Report	EN 10506 du 02/10/2008 modifié le 12/10/2010 EH 08 1110 1070 du 08/12/2008 EA 10 1004 1060 du 26/10/2010 EA 13 0202 1060 Rév A du 13/06/2013 EA 13 0901 1060 du 23/09/2013 EA 15 07 01 1060 du 30/05/2016 EN 11824 du 5/03/2018
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	oui
Essais diélectrique / Dielectric test	oui
Portée moyenne / Average range (option)	non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2